



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Јединица за имплементацију пројекта
„Образовање за социјалну инклузију“

Број: 404-02-39/2016-05/17

Датум: 25.04.2016. год.

Београд

Немањина 22-26

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 17

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/02/16

Објављено 28.03.2016. године

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. ОП/Р/02/16 - радови на изградњи Студентског центра Ужице II фаза, достављамо следећи одговор:

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

На страни 91 конкурсне документације у оквиру предмера радова за водовод и канализацију у опису за позицију 2 – Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених фазонских комада, стоји да је обрачун по кг, док је у колони јединица мере обрачун по ком. Такође сте у оквиру појашњења бр. 12 у одговору на питање бр. 2 навели сте да је обрачун по комаду фазонских комада, па Вас молим да појашњење да ли је у питању грешка и обрачун се врши по кг или се обрачун врши по ком? Молим Вас да нам, у случају да се обрачун врши по ком, доставите спецификацију за наведених 660 фазонских комада које треба набавити и уградити?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Обрачун наведене позиције се врши у кг.

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Молимо Вас за допуну позиције II 3 у оквиру грађевинског дела која гласи:

“Израда тротоара око објекта од бетона, дебљине 12цм, марке МБ30 на слоју шљунка д=10цм. Бетон армирати мрежом Q131 и повезати анкерима за објекат на сваких 1,00м. Горњу површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати. У цену улази и” Молимо да доставите наставак описа, односно шта улази у јединичну цену.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Последња реченица описа треба да гласи: „ У цену улази и шљунак“.